


Uw veiligheid bij evenementen

bij een bovengrondse of ondergrondse hoogspanningsverbinding

The background image shows a large, blue and white striped tent in the foreground, partially obscuring a view of a high-voltage power line tower. The tower is a lattice structure made of metal, with several power lines extending from it. The scene is set outdoors with green foliage and a clear blue sky. A white line with circular nodes connects the text boxes to the tent.

Wij zorgen voor veiligheid en betrouwbare hoogspanningsverbindingen. Met duidelijke afspraken voorkomen wij onveilige situaties en kunnen we de leveringszekerheid van de hoogspanningsverbinding garanderen, ook tijdens evenementen!

Met deze leaflet informeren wij u over de gevaren van evenementen onder, boven of in de nabijheid van onze hoogspanningsverbindingen. Activiteiten en evenementen rondom een hoogspanningsverbinding brengen altijd gevaren en risico's met zich mee. Om ongelukken en gevaarlijke situaties te voorkomen en de leveringszekerheid te waarborgen, adviseren wij om evenementen niet in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding te organiseren. Vindt een evenement tóch plaats in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding, dan gelden daarvoor speciale veiligheidsaanbevelingen. Wij adviseren gemeenten en organisaties dan ook om ruim van tevoren contact met ons op te nemen bij het organiseren hiervan. Zo kunnen wij met u meedenken over de mogelijkheden en de te nemen maatregelen, zodat een veilige omgeving gewaarborgd blijft.


Vraag ruim voor aanvang van het evenement altijd schriftelijk een toestemming aan bij TenneT via e-mail: toestemming@tennet.eu.

Belemmerde strook

Onze veiligheidsaanbevelingen gelden voor de strook grond direct onder en/of boven en aan weerszijden van de bovengrondse of ondergrondse hoogspanningsverbinding. Wij noemen dit de belaste of belemmerde strook. Deze strook grond is vaak ook in bestemmingsplannen aangegeven. De breedte van de strook is onder andere afhankelijk van het spanningsniveau en varieert bij ondergrondse en bovengrondse verbindingen van 4 tot 162 meter.

Hoogspanningsmasten

Rondom de hoogspanningsmast moet in overleg met TenneT altijd een bepaalde afstand middels hekken (met deugdelijke aarding) afgezet en vrijgehouden worden ten behoeve van de veiligheid. Ook het beklimmen van de hoogspanningsmasten en het plaatsen van objecten (waaronder vlaggen, antennes, etc.) in de hoogspanningsmasten is verboden.



Risicozone hoogspanningsverbinding. Dit geldt ook voor andere masttypen zoals de wintrackmast.



Risicozone ondergrondse hoogspanningsverbinding.

Tenten/podia

Onafhankelijk van de vergunning van de gemeente voor het houden van een evenement is het van belang dat de organisatie toestemming vraagt bij TenneT voor het houden van een evenement binnen de belemmerde strook. Voor eventueel te plaatsen feesttenten en/of podia is het van belang om deze buiten de belemmerde strook te plaatsen en stormvast te verankeren. Ook is het bevestigen van tenten boven een ondergrondse verbinding niet toegestaan.

Aarding

Metalen constructies, afzettingen en hekwerken dienen deugdelijk te worden geaard. Ook de te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepketting moeten worden geaard.

Elektromagnetische beïnvloeding

In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur en/ of objecten te garanderen kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te moeten treffen. U bent hier als organisatie zelf verantwoordelijk voor.

Opslag

- Zorg ervoor dat het terrein altijd vrij is van losliggende zaken zoals staaldraden, touwen, bouwplastic, afdekzeilen etc. Monitoring van de weersgesteldheid voor, tijdens en na het evenement is hierbij van belang.
- Zorg ervoor dat de belemmerde strook vrij blijft van brandgevaarlijke en explosieve materialen.

Overig

- Zorg ervoor dat naast podia en tenten ook overige constructies op het terrein stormvast worden verankerd.
- Binnen de belemmerde strook zijn objecten zoals confetti-kanonnen, ballonnen, vuurwerk, kampvuren, vaandels, springkussens, trampolines, drones etc. niet toegestaan.
- De organisatie dient erop toe te zien dat alle veiligheidsaanbevelingen worden nageleefd.

Hoogte

- Wij adviseren u om op nadere te bepalen locaties borden en/of tijdelijke hoogte-begrenzingsportalen met de maximale veilige werk-/doorrijhoogte te plaatsen. Deze hoogte wordt door TenneT afgegeven in de toestemming.
- Ook mogen er geen voertuigen worden toegelaten of vlaggenmasten, antennes etc. worden geplaatst, die hoger zijn dan de afgegeven maximale veilige werk-/doorrijhoogte.

Bereikbaarheid

Onze verbinding dient 24/7 bereikbaar te zijn. Indien het terrein wordt afgesloten, moet er over de betreding van het terrein afspraken worden gemaakt. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid van putten/meetkasten van ondergrondse verbindingen.

Contact

Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoon: 0800 8366388 of per e-mail: toestemming@tennet.eu.