



KÜA Klein Henstedter Heide

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KP-Nr. 2.22 - KÜA Klein Henstedter Heide

Kabeltyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250
LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

Erdkabel	Bohrung	KÜA	Wasser	Abwasser	Gas	Öl	Fm	Hsp	Msp	Nsp

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage		
Aufgestellt Bayreuth, 28.09.2011 <i>i.V. Mann</i> <i>i.V. König</i>		
Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde: Dienstsiegel/Unterschrift Planfeststellungsbehörde		
Firma K2E K2 Engineering GmbH	Maßstab: 1:1000 1:500	Einheit: Meter
Bearb. 19.09.2011 Gepr. 20.09.2011 Zustand Org.-Einheit NAL	Datum 19.09.2011 20.09.2011 Gültig	Name Roloff König Gültig
Zust.	Änderung	Datum
Blatt: 14 / 79		