



4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KÜA Hölingen - KP-Nr. 4.06

Kabeltyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250
LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

- Erdkabel (Red line)
- Bohrung (Black line)
- KÜA Kabelübergangsanlage (Black line)
- Wasser (Blue line)
- Abwasser (Orange line)
- Gas (Green line)
- Öl (Purple line)
- Fm (Pink line)
- Hsp (Light green line)
- Msp (Light blue line)
- Nsp (Light purple line)

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, 28.09.2011

Firma: K2E K2 Engineering GmbH
Maßstab: 1:1000
Einheit: Meter

Bearb.	19.09.2011	Roloff
Gepr.	20.09.2011	König
Zustand		Gültig

Org.-Einheit NAL

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 33 / 79

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ... bis ...
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.
Gemeinde: ...
Dienstsigel/Unterschrift: ...
Planfeststellungsbehörde:

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung



Alternativplanung*