

Alternativplanung*

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hölfe Nr. 309

Längenprofil KP-Nr. 1.18 - KP-Nr. 1.21 Deckblatt

Kabeltyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

Erdkabel		Wasser		Fm	
Bohrung		Abwasser		Hsp	
KÜA		Kabelübergangsanlage		Gas	
				Msp	
				Oi	

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
.....28.09.2011.....

i. v. J. Höhne i. v. Bla...
.....

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt
gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

Firma
K2E
K2 Engineering GmbH

Maßstab:	Einheit:
1:1000	Meter
1:500	

Datum Name

Bearb. 19.09.2011 Roloff

Gepr. 20.09.2011 König

Zustand Gültig

Org.-Einheit NAL -

 Tennet Taking power further

A Stationierung Okt. 2014 K2E

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 3 / 79