

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KP-Nr. 5.22 - KP-Nr. 5.23

Alternativplanung*

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

- Erdkabel —
- Bohrung —
- KÜA —
- Wasser —
- Abwasser —
- Gas —
- Öl —
- Fm —
- Hsp —
- Msp —
- Nsp —

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom
bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Aufgestellt
Bayreuth,
.....28.09.2011.....
V. Schwanke *i.V. Schwanke*

Firma
**GA Hochspannung
Leitungsbau GmbH**

Maßstab:
Länge 1: 1000
Höhe 1: 500

Einheit:
Meter

Bearb.	Datum	Name
20.09.2011		Kühnemund
23.09.2011		Wesemann
Zustand		Gültig
Org.-Einheit NAL		-

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 45 / 79

Dienststempel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

