

380-kV-Leitung  
Ganderkesee - St. Hülfe  
Nr. 309












# Längenprofil

KP-Nr. 5.28 - KP-Nr. 5.29

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

**Legende:**

Erdkabel		Wasser		Fm	
Bohrung		Abwasser		Hsp	
KÜA		Gas		Msp	
		Öl		Nsp	


\* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

## Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt  
Bayreuth,  
...28.09.2011...  
*i.V. Klausur Bez.* *i.V. Klausur*

Firma: **GA Hochspannung Leitungsbau GmbH**  
Maßstab: Länge 1: 1000, Höhe 1: 500  
Einheit: Meter

Bearb.	Datum	Name
20.09.2011		Kühnemund
23.09.2011		Wesemann
Zustand		Gültig
Org.-Einheit NAL		-



Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit  
vom .....  
bis .....  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.  
Gemeinde: .....

Dienststempel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

