





380-kV-Leitung
Ganderkesee - St. Hülfe
Nr. 309
Längenprofil
 KP-Nr. 1.24 - KP-Nr. 1.27
Deckblatt

Alternativplanung*

Kabeltyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250
 LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

Erdkabel	—	Wasser	—	Fm	—
Bohrung	—	Abwasser	—	Hsp	—
KÜA	—	Gas	—	Msp	—
Kabelübergangsanlage	—	Öl	—	Nsp	—

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage			
Aufgestellt Bayreuth,28.09.2011..... <i>i.v. J. Kuhnert</i>		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom bis Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde:	
Firma K2E K2 Engineering GmbH		Maßstab: 1:1000 1:500	Einheit: Meter
Bearb. 19.09.2011 Gepr. 20.09.2011 Zustand Org.-Einheit NAL		Datum Name Roloß König Gültig	
A Stationierung Okt. 2014 K2E Zust. Änderung Datum Name Blatt: 5 / 79			