

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KP-Nr. 6.5 - KP-Nr. 6.6

Alternativplanung*

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

Erdkabel		Wasser		Fm	
Bohrung		Abwasser		Hsp	
KÜA		Gas		Msp	
Kabelübergangsanlage		Öl		Nsp	

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,

28.09.2011

V. Maier

V. Maier

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit

von _____

bis _____

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: _____

Dienstsiegel/Unterschrift _____

Planfeststellungsbehörde

Firma
GA Hochspannung
Leitungsbau GmbH

Maßstab:
Länge 1 : 1000
Höhe 1 : 500

Einheit:
Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.09.2011	Kühnemund
Gepr.	23.09.2011	Wesemann
Zustand		Gültig
Org.-Einheit	NAL	-

