

# 380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

## Längenprofil

KP-Nr. 6.9 - KP-Nr. 6.15




Alternativplanung\*

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250  
LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

### Legende:

- Erdkabel —
- Bohrung —
- KÜA —
- Wasser —
- Abwasser —
- Gas —
- Öl —
- Fm —
- Hsp —
- Msp —
- Nsp —

\* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ..... bis .....	
Aufgestellt Bayreuth, .....		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
 		Gemeinde: .....	
Firma <b>GA Hochspannung Leitungsbau GmbH</b>	Maßstab: Länge 1 : 1000 Höhe 1 : 500	Einheit: Meter	Dienstsiegel/Unterschrift .....
	Datum	Name	Planfeststellungsbehörde
	Bearb. 20.09.2011	Kühnemund	
	Gepr. 23.09.2011	Wesemann	
	Zustand	Gültig	
	Org.-Einheit NAL	-	
			
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Blatt: 63 / 79

