

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KÜA Dickel West - KP-Nr. 7.7

Alternativplanung*

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

- Erdkabel —
- Bohrung —
- KÜA —
- Wasser —
- Abwasser —
- Gas —
- Öl —
- Fm —
- Hsp —
- Msp —
- Nsp —

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ...28.09.2011...


V. ... *V. ...*

Firma: GA Hochspannung Leitungsbau GmbH

Maßstab: Länge 1: 1000
Höhe 1: 500

Einheit: Meter

Datum	Name
Bearb. 20.09.2011	Stör
Gepr. 23.09.2011	Wesemann
Zustand	Gültig
Org.-Einheit NAL	-



Zust. Änderung Datum Name Blatt: 71 / 79

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit
vom ... bis ...
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Gemeinde:

Dienstsigel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

