

380-kV-Leitung Ganderkeseer - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KP-Nr. 7.14 - KP-Nr. 7.18

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

- Erdkabel — Wasser — Fm —
- Bohrung — Abwasser — Hsp —
- KÜA — Gas — Msp —
- Kabelübergangsanlage — Öl — Nsp —

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis																
Aufgestellt Bayreuth,28.09.2011..... <i>V. ...</i>		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde:																
Firma GA Hochspannung Leitungsbau GmbH	Maßstab: Länge 1 : 1000 Höhe 1 : 500	Einheit: Meter	Dienstsigel/Unterschrift															
Planfeststellungsbehörde		Planfeststellungsbehörde																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearb.</td> <td>20.09.2011</td> <td>Stöhr</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td>23.09.2011</td> <td>Wesemann</td> </tr> <tr> <td>Zustand</td> <td></td> <td>Gültig</td> </tr> <tr> <td>Org.-Einheit</td> <td>NAL</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Datum	Name	Bearb.	20.09.2011	Stöhr	Gepr.	23.09.2011	Wesemann	Zustand		Gültig	Org.-Einheit	NAL	-		
	Datum	Name																
Bearb.	20.09.2011	Stöhr																
Gepr.	23.09.2011	Wesemann																
Zustand		Gültig																
Org.-Einheit	NAL	-																
Zust.	Änderung	Datum	Name															
		Blatt: 75 / 79																

