

380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

Längenprofil

KP-Nr. 7.18 - KP-Nr. 7.29

Kabeltyp: 2 x 2 x 3 x 2XS(FL)2Y 1 x 2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

Legende:

Erdkabel		Wasser		Fm	
Bohrung		Abwasser		Hsp	
KÜA		Gas		Msp	
Kabelübergangsanlage		Öl		Nsp	

* siehe Anlage 1 Seite 4 Erläuterungsbericht, Vorbemerkung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, ..28.09.2011..

V. Klausen *V. Stöhr*

Firma: GA Hochspannung Leitungsbau GmbH
Maßstab: Länge 1 : 1000 Höhe 1 : 500
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.09.2011	Stöhr
Gepr.	23.09.2011	Wesemann
Zustand		Gültig
Org.-Einheit	NAL	-

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 76 / 79

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

von

bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

