



# 380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

## Längenprofil

KP-Nr. 2.22 - KÜA Klein Henstedter Heide

Kabeltyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250  
LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

**Legende:**

- Erdkabel (Red line)
- Bohrung (Blue line)
- KÜA Kabelübergangsanlage (Green line)
- Wasser (Blue line)
- Abwasser (Orange line)
- Gas (Yellow line)
- Öl (Purple line)
- Fm (Pink line)
- Hsp (Green line)
- Msp (Light Green line)
- Nsp (Light Green line)

<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ..... bis .....	
Aufgestellt Bayreuth, .....		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
i.v. <i>[Signature]</i>		Gemeinde: .....	
Firma K2E K2 Engineering GmbH		Dienstsiegel/Unterschrift .....	
Maßstab: Länge 1 : 1000 Höhe 1 : 500		Planfeststellungsbehörde	
Einheit: Meter		Bereitstellung:	
Bereitstellung: 30.11.2010		Name: Roloff	
Gepr.: 01.12.2010		Name: König	
Zustand: Gültig		Name: Gültig	
Org.-Einheit NAL		-	
Tennet logo			
Zust.	Änderung	Datum	Name
Blatt: 13 / 72			