

1:16  
1:17  
1:18

▽ 0,00 m ü. NN

Geländehöhe über NN	Station	Verlegungstiefe	Tiefe Fremdleitung	Durchmesser Fremdleitung	Abstand zur Fremdleitung	Bezeichnung Fremdleitung	Nutzungsart	Verlegungsart
33,37	1239,52	2,08					GRABEN	
33,22	1240,53	2,45						
33,22	1244,33	2,34						
33,12	1247,68	1,71						
33,14	1252,86	1,50						
33,15	1261,15	1,50						
33,21	1268,82	1,50						
33,24	1274,48	1,50						
33,25	1280,14	1,50						
33,27	1292,28	1,50						
33,32	1315,04	1,50						
33,38	1326,77	1,50						
33,44	1344,46	1,50						
33,54	1367,45	1,50						
33,56	1390,25	1,50						
33,82	1406,56	1,50						
33,79	1422,70	1,50						
34,03	1436,79	1,50						
34,08	1454,00	1,50						
34,16	1470,92	1,50						
34,08	1487,96	1,50						
34,18	1503,95	1,50						
34,39	1521,82	1,50						
34,38	1537,99	1,50						
34,45	1549,00	1,50						
34,51	1564,23	1,50						
34,64	1579,35	1,50						
34,56	1588,94	1,50						
34,59	1602,19	1,50						
34,51	1616,26	1,50						
34,60	1635,05	1,50						
34,70	1650,57	1,50						
34,79	1670,96	1,50						
34,94	1701,38	1,50						
34,91	1726,64	1,50						
34,89	1734,65	1,50						
34,86	1742,66	1,50						
34,81	1762,73	1,50						
35,01	1775,52	1,54						
35,09	1777,63	1,69						
35,17	1781,36	2,10						
35,22	1783,36	2,17						
35,21	1786,47	2,20						
35,18	1788,60	2,19						
35,04	1793,20	2,10						
35,10	1804,51	1,50						

1:19  
1:20  
1:21

# 380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hülfe Nr. 309

## Längenprofil

KP-Nr. 1.18 - KP-Nr. 1.21

### Deckblatt



Kabeltyp: 2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250

LWL: PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung

**Legende:**

- Erdkabel —
- Bohrung —
- KÜA —
- Wasser —
- Abwasser —
- Gas —
- Öl —
- Fm —
- Hsp —
- Msp —
- Nsp —

### Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt  
Bayreuth, 06.12.2010

*i.v. J. Klumbert* *i.v. [Signature]*

Firma: **K2E**  
K2 Engineering GmbH

Maßstab:  
Länge 1:1000  
Höhe 1:500

Einheit:  
Meter

	Datum	Name
Bearb.	30.11.2010	Roloff
Gepr.	01.12.2010	König
Zustand		Gültig
Org.-Einheit	NAL	-



Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit  
vom .....  
bis .....  
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt  
gemacht worden  
Gemeinde: .....  
Dienstsigel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde