

# 380-kV-Leitung Ganderkesee - St. Hölfe Nr. 309

## Längenprofil

KP-Nr. 1.27 - KÜA Ganderkesee Süd  
**Deckblatt**

Kabeltyp:		2x2x3x2XS(FL)2Y 1x2500 RMS/250	
LWL:		PE-Leerrohr DN50 als Vorbereitung	
Legende:			
Erdkabel		Wasser	
Durchmesser Fremdleitung		Hsp	
Abstand zur Fremdleitung		Gas	
Verlegungstiefe		Sp	
Bezeichnung Fremdleitung		OI	
Nutzungsart		Fm	
Verlegungsart		Hsp	
Planfeststellungsunterlage			
Aufgestellt Bayreuth, 06.12.2010 i.v.			
Firma	Maßstab: Länge 1:1000 Höhe 1:500	Einheit: Meter	
K2E K2 Engineering GmbH			
	Datum Name Bearb. 30.11.2010 Roloff		
	Gepr. 01.12.2010 König		
	Zustand Gültig		
	Org.-Einheit NAL -		
Dienstsiegel/Unterschrift			
Planfeststellungsbehörde			

